

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 1010/KN/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 11 năm 2025

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(TESTING FORM)
(CHỈ CÓ GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI MẪU THỬ ĐÃ MÃ HÓA BÊN DƯỚI)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, ĐC: 122 Nguyễn Văn Linh
phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, ĐT: (0255) 3 829213/Fax: 3827085



MÃ SỐ MẪU:

H-VSN 1 0 1 0 2 5

1.	Tên mẫu: Nước máy (Name of sample)	Nhãn hiệu mẫu: Không có (Trade, mark of sample)
2.	Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa có nút vặn kín. (Condition of sample)	
3.	Cơ quan lấy/gửi mẫu: TTKSBT (Sample taking institution)	Đơn vị sản phẩm/mẫu: Khoảng 1.5 lít (Unit of product/sample)
4.	Cơ sở sản xuất: Nhà văn hóa thôn Diên Trường (Manufacturer)	
5.	Chủ cơ sở: Trung tâm PTQĐ Chi nhánh khu vực Mộ Đức (Manager of manufacture)	ĐT/Fax: Không có (Telephone number)
6.	Ngày nhận mẫu: 10/11/25 Ngày phân tích: 10-13/11/25 (Date of sample) (Work day)	Ngày trả kết quả: 19/11/25 (Date of result)
7.	Yêu cầu kiểm nghiệm: Lý hóa- Vi sinh. (Testing mandate)	
8.	Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu. (Sample detaining duration from to)	
9.	KẾT LUẬN (Conclusion) Các thông số kiểm tra đạt yêu cầu theo QCDP 01:2023/QNg- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.	
10.	PHÓ TRƯỞNG KHOA XN- CDHA-TDCN (Vice-head of laboratory) BẠCH THỊ THUY SƯƠNG	GIÁM ĐỐC (Director) PHÓ GIÁM ĐỐC Phạm Đức Dũng

Lưu ý: Nếu có lưu mẫu: Hết thời gian lưu mẫu, người gửi mẫu không đến nhận lại thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được quyền thanh lý mẫu theo quy định.
Kết quả thử nghiệm ghi trên phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Testing result)

BM: 2-7
Page 2

TT	*Tên thông số (Parameters)	Đơn vị tính (Unit)	Quy định (ALQ)	Kết quả (Result)	Phương pháp thử (Testing method)
1	Màu sắc (độ Coban) (*)	TCU	≤ 15	KPH (LOD=1,9)	TCVN 6185:2015
2	Mùi, vị (ở 20°C và 60°C)	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	TCVN 2653-78
3	Độ đục(*)	NTU	≤ 2	$\leq 0,3$	TCVN 12402-1:2020
4	pH (*)	-	6,0 – 8,5	6,88	TCVN 6492: 2011
5	Hàm lượng Asen tổng số(*) (**)	mg/l	$\leq 0,01$	KPH (LOD=0,0006)	SMEWW 3114B:2023
6	Coliform tổng số (*)	CFU/100ml	< 3	KPH	TCVN 6187-1:2019
7	E. coli (*)	CFU/100ml	< 1	KPH	TCVN 6187-1:2019
8	Hàm lượng Clo dur(*) (**)	mg/l	0,2 – 1,0	0,4	SMEWW 2350B:2023
9	Chỉ số Pecmanganat (*)	mgOxy/l	≤ 2	0,64	TCVN 6186-1996
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) (*) (**)	mg/l	$\leq 0,3$	KPH (LOD=0,05)	SMEWW 4500 NH ₃ F:2023

Ghi chú: (*) : Thông số đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
(**): Thông số nhà thầu phụ phân tích
- KPH: Không phát hiện

Lưu ý: Nếu có lưu mẫu: Hết thời gian lưu mẫu, người gửi mẫu không đến nhận lại thì
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được quyền thanh lý mẫu theo quy định.
Kết quả thử nghiệm ghi trên phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến

TCVN 6185:2015
Phương pháp thử
(Testing method)
N 2653-78
2-1:2020

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 1009/KNV/2025

BM: 2-7.1.1-4
Page 1 of 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 11 năm 2025

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(TESTING FORM)

(CHỈ CÓ GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI MẪU THỬ ĐÃ MÃ HÓA BÊN DƯỚI)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, ĐC: 122 Nguyễn Văn Linh
phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, ĐT: (0255) 3 829213/Fax: 3827085

MÃ SỐ MẪU:

H-VSN 1 0 0 9 2 5

Nhãn hiệu mẫu: Không có
(Trade, mark of sample)

2. Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa có nút vặn kín.
(Condition of sample)

3. Cơ quan lấy/gửi mẫu: TTKSBT
(Sample taking institution)

Đơn vị sản phẩm/mẫu: Khoảng 1.5 lít
(Unit of product/sample)

4. Cơ sở sản xuất: Bể chứa NMN Phổ Khánh - Phổ Cường
(Manufacturer)

5. Chủ cơ sở: Trung tâm PTQĐ Chi nhánh khu vực Mộ Đức
(Manager of manufacture)

ĐT/Fax: Không có
(Telephone number)

6. Ngày nhận mẫu: 10/11/25 Ngày phân tích: 10-13/11/25
(Date of sample) (Work day)

Ngày trả kết quả: 19/11/25
(Date of result)

7. Yêu cầu kiểm nghiệm: Lý hóa- Vi sinh.
(Testing mandate)

8. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu.
(Sample detaining duration from to)

KẾT LUẬN
(Conclusion)

Các thông số kiểm tra đạt yêu cầu theo QCDP 01:2023/QNg- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10. PHÓ TRƯỞNG KHOA XN- CĐHA-TDCN
(Vice-head of laboratory)

BẠCH THỊ THÙY SƯƠNG

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Dũng

Lưu ý: Nếu có lưu mẫu: Hết thời gian lưu mẫu, người gửi mẫu không đến nhận lại thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được quyền thanh lý mẫu theo quy định. Kết quả thử nghiệm ghi trên phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Testing result)

T.đ	Tên thông số (Parameters)	Đơn vị tính (Unit)	Quy định (ALQ)	Kết quả (Result)	Phương pháp thử (Testing method)
1	Màu sắc (độ Coban) (*)	TCU	≤ 15	KPH (LOD=1,9)	TCVN 6185:2015
2	Mùi, vị (ở 20°C và 60°C)	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	TCVN 2653-78
3	Độ đục(*)	NTU	≤ 2	$\leq 0,3$	TCVN 12402-1:2020
4	pH (*)	-	6,0 – 8,5	6,77	TCVN 6492: 2011
5	Hàm lượng Asen tổng số(*) (**)	mg/l	$\leq 0,01$	KPH (LOD=0,0006)	SMEWW 3114B:2023
6	Coliform tổng số (*)	CFU/100ml	< 3	KPH	TCVN 6187-1:2019
7	E. coli (*)	CFU/100ml	< 1	KPH	TCVN 6187-1:2019
8	Hàm lượng Clo đi(*) (**)	mg/l	0,2 – 1,0	0,5	SMEWW 2350B:2023
9	Chỉ số Pecmanganat (*)	mgOxy/l	≤ 2	0,64	TCVN 6186-1996
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N)(*) (**)	mg/l	$\leq 0,3$	KPH (LOD=0,05)	SMEWW 4500 NH ₃ F:2023

Ghi chú : (*) : Thông số đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
(**) : Thông số nhà thầu phụ phân tích
- KPH: Không phát hiện

Lưu ý: Nếu có lưu mẫu: Hết thời gian lưu mẫu, người gửi mẫu không đến nhận lại thì
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được quyền thanh lý mẫu theo quy định.
Kết quả thử nghiệm ghi trên phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(TESTING FORM)

(CHỈ CÓ GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI MẪU THỬ ĐÃ MÃ HÓA BÊN DƯỚI)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, ĐC: 122 Nguyễn Văn Linh
phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, ĐT: (0255) 3 829213/Fax: 3827085

MÃ SỐ MẪU:

H-VSN 1 0 1 1 2 5

1.	Tên mẫu: Nước máy (Name of sample)	Nhãn hiệu mẫu: Không có (Trade, mark of sample)
2.	Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa có nút vặn kín. (Condition of sample)	
3.	Cơ quan lấy/gửi mẫu: TTKSBT (Sample taking institution)	Đơn vị sản phẩm/mẫu: Khoảng 1.5 lít (Unit of product/sample)
4.	Cơ sở sản xuất: Nhà văn hóa thôn Nga Mân (Manufacturer)	
5.	Chủ cơ sở: Trung tâm PTQĐ Chi nhánh khu vực Mộ Đức (Manager of manufacture)	ĐT/Fax: Không có (Telephone number)
6.	Ngày nhận mẫu: 10/11/25 (Date of sample)	Ngày phân tích: 10-13/11/25 (Work day)
7.	Ngày trả kết quả: 19/11/25 (Date of result)	
7.	Yêu cầu kiểm nghiệm: Lý hóa- Vi sinh. (Testing mandate)	
8.	Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu. (Sample detaining duration from to)	
9.	KẾT LUẬN (Conclusion) Các thông số kiểm tra đạt yêu cầu theo QCDP 01:2023/QNg- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.	
10.	PHÓ TRƯỞNG KHOA XN- CDHA-TDCN (Vice-head of laboratory) BẠCH THỊ THÙY SƯƠNG	GIÁM ĐỐC (Director) PHÓ GIÁM ĐỐC Phạm Đức Dũng

Lưu ý: Nếu có lưu mẫu: Hết thời gian lưu mẫu, người gửi mẫu không đến nhận lại thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được quyền thanh lý mẫu theo quy định.
Kết quả thử nghiệm ghi trên phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Testing result)

STT	Tên thông số (Parameters)	Đơn vị tính (Unit)	Quy định (ALQ)	Kết quả (Result)	Phương pháp thử (Testing method)
1	Màu sắc (độ Coban) (*)	TCU	≤ 15	KPH (LOD=1,9)	TCVN 6185:2015
2	Mùi, vị (ở 20°C và 60°C)	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	TCVN 2653-78
3	Độ đục(*)	NTU	≤ 2	$\leq 0,3$	TCVN 12402-1:2020
4	pH (*)	-	6,0 – 8,5	6,71	TCVN 6492: 2011
5	Hàm lượng Asen tổng số(*) (**)	mg/l	$\leq 0,01$	KPH (LOD=0,0006)	SMEWW 3114B:2023
6	Coliform tổng số (*)	CFU/100ml	< 3	KPH	TCVN 6187-1:2019
7	E. coli (*)	CFU/100ml	< 1	KPH	TCVN 6187-1:2019
8	Hàm lượng Clo dư(*) (**)	mg/l	0,2 – 1,0	0,3	SMEWW 2350B:2023
9	Chỉ số Pecmanganat (*)	mgOxy/l	≤ 2	0,64	TCVN 6186-1996
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) (*) (**)	mg/l	$\leq 0,3$	KPH (LOD=0,05)	SMEWW 4500 NH ₃ F:2023

Ghi chú : (*) : Thông số đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

(**): Thông số nhà thầu phụ phân tích
- KPH: Không phát hiện

Lưu ý: Nếu có lưu mẫu: Hết thời gian lưu mẫu, người gửi mẫu không đến nhận lại thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được quyền thanh lý mẫu theo quy định.
Kết quả thử nghiệm ghi trên phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến